

कार्यालय अग्निशामालय पदाधिकारी, कटिहार

पत्रांक.....53...../ दिनांक-15/01/2021

प्रेषक,

अग्निशामालय पदाधिकारी,
कटिहार ।

सेवा में,

प्रधानाध्यापक,
कोलोनल्स (Colonels) एकेडमी
सिरसा, कटिहार

विषय :- आग से सुरक्षा एवं बचाव हेतु किये गये व्यवस्थाओं के जाँच के संबंध में ।

प्रसंग:- आपका अनुरोध पत्र-00 दिनांक-10.01.2021


महाशय,


उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक अनुरोध पत्र के आलोक में कोलोनल्स (Colonels) एकेडमी, सिरसा, कटिहार में आग से सुरक्षा एवं बचाव हेतु अधिष्ठापित किये गये अग्निशमन यंत्रों/व्यवस्थाओं को जाँच किया गया जो, इस प्रकार है :-

1	कार्यालय कक्ष	ए० बी० सी० फायर स्टींगवीशर	6 किलो का	1 अदद
2	सभा कक्ष	ए० बी० सी० फायर स्टींगवीशर	6 किलो का	2 अदद
3	प्रति लैब	सी० ओ० ₂ फायर स्टींगवीशर	4.5 किलो का	1 अदद
4	प्रथम तल बरामदा	ए० बी० सी० फायर स्टींगवीशर	4 किलो का	2 अदद
5	द्वितीय तल बरामदा	ए० बी० सी० फायर स्टींगवीशर	6 किलो का	2 अदद
6	कम्प्युटर कक्ष	सी० ओ० ₂ फायर स्टींगवीशर	4.5 किलो का	2 अदद
7	पुस्तकालय	वाटर सी० ओ० ₂ फायर स्टींगवीशर	9 लिटर का	2 अदद
8	जैनरेटर कक्ष	डी० सी० पी० फायर स्टींगवीशर	10 किलो का	1 अदद
9	ओभर हेड पानी टंकी भल्वयुक्त	6000 लिटर का	3 अदद
10	भूतल बरामदा	सूखे बालू से भरी बाल्टियाँ	9 लिटर का	8 अदद

उपरोक्त सभी अग्निशमन यंत्र (पोर्टेबल फायर स्टींगवीशर) नवीकृत है, जिसका नवीनीकरण अवधि 09.01.2022 तक है तथा सही हालत में समुचित स्थानों पर संस्थापित पाया गया । पोर्टेबल फायर स्टींगवीशर के संधारण एवं आकस्मिक अग्निकाण्डों के समय उपयोग करने के विधि की जानकारियाँ विद्यालय प्रबंधन से जुड़े कर्मचारियों को सांकेतिक रूप से दिया गया तथा समय-समय पर फायर मॉक ड्रिल करने का भी सुझाव दिया गया । उचित रख-रखाव के अभाव में अग्निशमन यंत्र निष्क्रिय हो सकते हैं, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी विद्यालय प्रबंधन की होगी । प्रत्येक वर्ष स-समय नवीनीकरण के पश्चात अग्निशमन कार्यालय जाँच प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा । अन्य व्यवस्था राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता के खण्ड -iv में वर्णित अग्निकाण्ड सुरक्षा के प्रावधानों को अनुपालन करना आवश्यक होगा । निरीक्षण क्रम में कमी पाये जाने पर बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम 2014 में विहित सुसंगत धाराओं के अनुरूप विधि सम्मत कार्रवायी किया जा सकता है ।

अभी कोलोनल्स (Colonels) एकेडमी, सिरसा, कटिहार में आग से सुरक्षा एवं बचाव के लिए किये गये व्यवस्था संतोषजनक है । इन्हें अग्रतर कार्य हेतु अगले नवीनीकरण अवधि तक अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है ।


Principal
Colonels Academy
Aff. No. 330286 Sch. No. 65308
Katihar, Bihar

विश्वासभाजन

15/01/2021
Fire Station Officer
Katihar
अग्निशामालय पदाधिकारी
कटिहार